



Projektin nimi Harjavalan vesilaitos, Heinäkuu, kt
Näytteet otettu¹ 1.7.2025 08:00
Näytteen ottaja¹ Timo Lanne
Näytteet saapuneet 1.7.2025

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
25TV09010	Raakavesi; Hiittenharjun vo, kaivo 3
25TV09011	Raakavesi; Järilänvuoren vo, kaivo 6
25TV09012	Raakavesi; Santamaan vo, kaivo 7

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	25TV09010	25TV09011	25TV09012
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0	0

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

petri.katajisto@harjavalta.fi, timo.lanne@harjavalta.fi
marionna.aikala@harjavalta.fi, sannae.nieminen@harjavalta.fi
pasi.peltoniemi@harjavalta.fi, henri.makila@harjavalta.fi
harjavalan.kaupunki@harjavalta.fi
anne.vuohijoki@pori.fi, heidi.rosenblad@pori.fi, terveystalvonta@pori.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	25TV09010	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
.	25TV09011	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
.	25TV09012	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
Koliformiset bakteerit*	25TV09010	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
.	25TV09011	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
.	25TV09012	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
Suolistoperäiset enterokokit*	25TV09010	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
.	25TV09011	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
.	25TV09012	Mittausepävarmuus pyydettyäessä	2.7.2025	A
A	KVYY Tutkimus Oy / Tampere			

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi